



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 77.99.27.216.Д.010215.09.08

от 24.09.2008 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция: коагулянты: "Флокфикс жидкий", "Флокфикс ультра", "Флокфикс гранулированный", "Флокфикс в картриджах (8 x125 г)"

изготовленная в соответствии  
с технической документацией фирмы-изготовителя

**СООТВЕТСТВУЕТ** (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

СанПиН 2.1.2.1188-03 "Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества"; СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"; ГН 2.1.5.1315-03 "ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"

Организация-изготовитель

"Кемоформ ГмбХ" ("Chemoform GmbH"), Д-73240, Вендлинген, Хайнрих-Отто-Штрассе, 28 (D-73240, Wendlingen, Heinrich-Otto-Strasse 28), ФРГ

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

"Кемоформ ГмбХ" ("Chemoform GmbH"), Д-73240, Вендлинген, Хайнрих-Отто-Штрассе, 28 (D-73240, Wendlingen, Heinrich-Otto-Strasse 28), ФРГ

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

экспертное заключение и протокол испытаний от 18.03.2008 г. № 3/194/07А ГУ НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина РАМН (ГСЭН.RU.ЦОА.234; РОСС.RU.0001.511603)

№ 0054030

127994, Москва, Вадковский пер., 18/20

## ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,  
показатели (факторы)

Гигиенический  
норматив  
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

ПДК алюминия в воде водных объектов - 0,2 мг/л, лимитирующий признак вредности - органолептический, 3 класс опасности (ГН 2.1.5.1315-03)  
В исследованных образцах коагулянтов "Флокфикс жидкий", "Флокфикс ультра", "Флокфикс гранулированный", "Флокфикс в картриджах (8 x125 г)" не содержатся вредных неорганические примеси в опасных количествах.

### Область применения:

в качестве коагулянта для очистки воды в плавательных бассейнах

### Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненными на русском языке. Производственные и лабораторные помещения должны быть обеспечены вентиляцией рабочего места, оборудованы локальным вытяжным устройством для паров (в случае распада продукта). Персонал должен обеспечиваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания, кожи, глаз, спецодеждой.

### Информация, наносимая на этикетку:

наименование продукции, наименование и адрес фирмы-изготовителя, область применения, меры предосторожности

Заключение действительно до 24.09.2013 г.

Руководитель (заместитель руководителя)  
Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия  
человека



И.О./Подпись) И.В. Шестопалов

М. П.

Бланк N 0054030